



EFFECTIS ERA AVRASYA TEST ve BELGELENDİRME AŞ

Dilovası OSB Mahallesi Fırat Caddesi No: 18

Dilovası, Kocaeli / TÜRKİYE

www.effectis.com

TEST SONUÇ BELGESİ

No: ERA-2100-0011

Bu belgede tanımlanan ürünün yangına tepki testleri Effectis Era Avrasya Test Laboratuvarı'nda 15.03.2019 – 19.03.2019 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Yangına karşı tepki sınıflandırması aşağıda belirtilen standart kapsamında yapılmıştır:

EN 13501-1:2018

“NWP PIR DOLGULU CEPHE PANELİ 40 mm”

Yanma davranışı	Duman oluşturma	Yanan damlalar
B	- s 1 , d 0	

Yanıcılık Sınıfı*

Zor Alevlenici

*Binaların yangından korunması hakkında yönetmelik Ek-2/Ç yapı malzemelerinin TS EN 13501-1'e göre yanıcılık sınıfları tablosu

Piyasaya süren firma:

NUH PANEL YAPI ELEMANLARI SAN. TİC. A.Ş.
GOSB İhsandede Cad. No: 111, Gebze, Kocaeli / TÜRKİYE

Üretici firma:

NUH PANEL YAPI ELEMANLARI SAN. TİC. A.Ş.
GOSB İhsandede Cad. No: 111, Gebze, Kocaeli / TÜRKİYE

Ali BAYRAKTAR

Laboratuvar Müdürü

29.04.2021

Bu belge, test sonuçlarının bir beyandır ve ürünün tip onayını veya belgelendirmesini temsil etmez. Ürün özellikleri ve uygulama alanı ile ilgili tüm detayları ERA-19-038 numaralı sınıflandırma raporunda tanımlanmıştır.

